



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM**

HKN.9020.1.5.2024

Ożarów Mazowiecki, dnia 16.01.2024 r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn.zm.),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn.zm.),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniach: 07.02.2023 r., 09.05.2023 r., 05.09.2023 r., 05.12.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem z:

- k.cz., łazienka, Urząd Gminy, Stare Babice, ul. Rynek 32
- k.cz., portiernia, Osiedle Latchorzew, ul. Zająca 1, Latchorzew
- k.cz., hydrant przy Ochotniczej Straży Pożarnej, Stare Babice, ul. Wieruchowska 5

i w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniach: 14.06.2023 r., 18.10.2023 r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim z :

- k.cz., portiernia, Osiedle Latchorzew, ul. Zająca 1, Latchorzew
- k.cz., Urząd Gminy, Stare Babice, ul. Rynek 32

w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniu 26.10.2023 r. w ramach dodatkowego kontrolnego badania jakości wody z:

- k.cz., łazienka, Urząd Gminy, Stare Babice, ul. Rynek 32
- k.cz., portiernia, Osiedle w Latchorzewie, ul. Zająca 1

i w sprawozdaniach z badania próbek wody surowej pobranych w dniu 31.10.2023 r. w związku z włączeniem do eksploatacji studni nr 6, zasilającej ujęcie w Starych Babicach:

- k.cz., SUW Stare Babice - po uzdatnieniu po filtrach, Stare Babice, ul. Warszawska 296
- k.cz., SUW Stare Babice - po uzdatnieniu, Stare Babice, ul. Warszawska 296

i w sprawozdaniu z badania próbki wody surowej pobranej w dniu 06.11.2023 r. ze studni nr 6 zasilającej ujęcie w Starych Babicach:

- k.cz., studnia nr 6 - woda surowa, Babice Nowe, ul. Wieruchowska

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek:

- sprawozdanie nr 7730/LB/2023 z dnia 13.02.2023
- sprawozdanie nr 7729/LB/2023 z dnia 13.02.2023
- sprawozdanie nr 7987/LB/2023 z dnia 14.02.2023
- sprawozdanie nr 28490/LB/2023 z dnia 15.05.2023
- sprawozdanie nr 28493/LB/2023 z dnia 15.05.2023
- sprawozdanie nr HKL 04182/2023 z dnia 16.06.2023
- sprawozdanie nr HKL 04186/2023 z dnia 19.06.2023
- sprawozdanie nr HKL 04180/2023 z dnia 16.06.2023
- sprawozdanie nr HKL 04181/2023 z dnia 19.06.2023
- sprawozdanie nr 55327/LB/2023 z dnia 12.09.2023
- sprawozdanie nr 55706/LB/2023 z dnia 14.09.2023
- sprawozdanie nr HKL 07798/2023 z dnia 23.10.2023
- sprawozdanie nr HKL 07799/2023 z dnia 23.10.2023
- sprawozdanie nr HKL 07796/2023 z dnia 23.10.2023
- sprawozdanie nr HKL 07797/2023 z dnia 23.10.2023
- sprawozdanie nr Ł/0/10/2023/2918/FM/1 z dnia 07.11.2023
- sprawozdanie nr Ł/0/10/2023/2918/FM/2 z dnia 07.11.2023
- sprawozdanie nr Ł/0/10/2023/2918/M/1 z dnia 09.11.2023
- sprawozdanie nr Ł/0/10/2023/2422/FM/1 z dnia 31.10.2023
- sprawozdanie nr Ł/0/10/2023/2422/FM/2 z dnia 31.10.2023
- sprawozdanie nr 79323/LB/2023 z dnia 11.12.2023
- sprawozdanie nr 79322/LB/2023 z dnia 11.12.2023

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
pochodząca z wodociągu publicznego w Starych Babicach
spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Przeprowadzona analiza wyników badań próbek wody pobranych w dniu 18.10.2023 r. na sieci wodociągu publicznego w Starych Babicach wykazała podwyższony poziom mętności (1,5 NTU i 1,7 NTU, przy wartości zalecanej w rozporządzeniu do 1 NTU) oraz chemiczny zapach wody, a w jednym punkcie zgodności ponadnormatywny poziom manganu - 106 µg/l, przy wartości określonej w rozporządzeniu dla manganu do 50 µg/l. Podjęcie działań naprawczych przez przedsiębiorstwo, polegających na płukaniu sieci wodociągowej, pozwoliło uzyskać prawidłowy poziom mętności i manganu oraz akceptowalny zapach wody, co zostało potwierdzone w kontrolnych badaniach jakości wody.

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
2. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o.
ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice
3. Aa

Wyk: RK